

# Beschlussvorlage

Für: **Gemeinde Pölitz**

Beratungsfolge	Sitzungsdatum	Öffentlichkeit
<b>Bau- und Wegeausschuss</b>	<b>22.02.2024</b>	<b>öffentlich</b>

<b>Zuständige Abteilung</b>	<b>Auskunft erteilt:</b>
Buabteilung	Herr Wohld

**TOP 6**

## Reparatur/Erneuerung einer Regenwasserleitung Twiete/Stubber Weg

### Beschlussvorschlag:

Der Bau- und Wegeausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung den Bürgermeister zu ermächtigen, eine Firma mit den notwendigen Arbeiten für die Reparatur der Regenwasserleitung zu beauftragen.

### 1.) Sachverhalt / Problemstellung

In der Twiete wird das anfallende Regenwasser durch eine alte Dränagenleitung DN 160 über ein Feld abgeleitet. Diese Dränagenleitung bricht an manchen Stellen ein, was dazu führt, dass das Regenwasser nicht mehr abgeleitet werden kann. Da in der Vergangenheit diese Leitung schon mehrfach repariert und in einem Teilbereich von ca. 45,00 m gegen ein DN 160 KG Rohr ausgetauscht wurde, wird empfohlen, gerade im Hinblick auf die in dem letzten Jahr angefallenen Wartungskosten, dass bei der Beseitigung des jetzigen Schadens der Rest der Dränagenleitung ca. 40,00 m gegen eine KG Rohr DN 160 ausgetauscht wird.

### 2.) Lösungsmöglichkeit / Fragestellung

Siehe Punkt 1

### 3.) Alternativen

Eine wirtschaftlichere Alternative, die zu einem ähnlich zufriedenstellenden Ergebnis führt, liegt nicht vor.

### 4.) Finanzielle Auswirkungen / Deckungsvorschlag

Die Kosten für die Erneuerung der Leitung werden auf ca. 8.000,00 € geschätzt.

Amt Bad Oldesloe-Land  
Im Auftrag

M.Wohld

Bad Oldesloe, den 16.02.2024

 M. Wohld	 Abteilungsleiter/in	 Leitender Verwaltungsbeamter
---	--	--